

こんにちは！お世話になっております。

新型コロナウイルスの心配なニュースが日々続いています、みなさんお変わりありませんか？
学校の臨時休校やオリンピックの延期決定、不要不急の外出自粛要請など…落ち着かない毎日ですね。

こまめな手洗いとうがいを心掛け、どうかみなさん健康にお過ごしください。

それでは、TAIYO ALESCO通信 vol.13を配信させていただきます。今回はOMAチラーとTKSの導入事例をご紹介します
させていただきます☆ ご一読いただければ幸いです☺

PICK UP !!

- ・ 施工場所：N社様（静岡県焼津市）
- ・ 業 種：飲料工場
- ・ 型 式：OMA-16R N

地元、焼津市にある某飲料工場より、飲料を+4℃で冷却したいとの依頼があり、弊社OMAチラーにて、水温1℃を生成し、供給を行い、要望通りの製品温度を達成致しました。



【設置状況】

OMAチラー 16枚プレート
冷凍機 50馬力×2台

【試運転状況】

タッチパネル上にてOMAチラー
出口温度 1.1℃
還り温度 2.3℃
を、表示しています。



★お知らせ★

TAIYO ALESCOでは、現在『スマートファクトリークリエイション』というキャッチフレーズのもと、これからの冷凍冷蔵倉庫等に向け、様々な管理が一元して可能な商材を開発中です！！

9月末の完成を目指しておりますので、また随時、ご報告をさせていただきます☆





PICK UP !!

導入実績のご紹介

前回のTAIYO ALESCO通信vol.12にてご紹介させていただきました、株式会社平塚富士キッチン様☆
TKSを設置頂いてから約4ヵ月が経過しましたが、従来に比べTKS制御の消費電力量が約**29.57%削減**となりました。除霜回数も**28回/7日間** ⇒ **5回/7日間**と大幅に削減できており、TKSを導入したことにより冷凍庫全体の消費電力量の削減を達成しております。除霜回数・冷凍機の稼働率の削減により庫内の温度変化を最小限に抑える運転となっており、**庫内の霜付状況が改善**されました！
下記霜付状況の経過写真を、是非ご覧ください☆

- ・設置場所：株式会社平塚富士キッチン様 冷凍庫B-1/B-2（2部屋）
- ・庫内坪数：約6.0坪/約1.7坪
- ・庫内設定温度：-20℃
- ・業種：仕出し料理及びケータリング事業 他
- ・機器仕様：冷凍機 ODC-FS751（10HP）×1台 / ODC-FS302（4HP）×1台 <タカギ冷機製>
：ユニットクーラー RZ-L101 ×1台 / RZ-L52 ×1台 <タカギ冷機製>

平塚富士キッチン様のHPも是非ご覧ください♪



霜付状況経過写真

最近は庫内霜除去をご希望されるお客様が多いのよ♪



<冷凍庫B-1>



TKS設置直後
(2019/11/29)



TKS設置後42日経過
(2020/01/10)



TKS設置後89日経過
(2020/02/26)

<冷凍庫B-2>



TKS設置直後
(2019/11/29)



TKS設置後42日経過
(2020/01/10)



TKS設置後89日経過
(2020/02/26)

霜がきれいに取れましたねえ☆



なかつた7-ールを、
つ7-ール。



最後までお読みいただきましてありがとうございました。
ご意見、ご感想等ございましたら、是非営業担当までお声掛け、もしくは下記アドレスまでお願い致します。

✉ info@taiyoalesco.jp

お問合せ先 TEL.054-629-6042

ホームページ <http://www.taiyoalesco.jp>

本社 〒425-0036 静岡県焼津市西小川2-11-12

関東支店 〒143-0016 東京都大田区大森北3-42-1
メゾンシミズ2F 202号室

小川工場 〒425-0033 静岡県焼津市小川3397

大洋アレスコHP

